


Geotechnisches Institut GmbH
 79576 Weil am Rhein
 Telefon 07621/95664-0
 Hauptstraße 398

Kornverteilung

DIN 18 123-7

Auftraggeber : Bürgermeisteramt Schliengen
 Projekt : Erschließung des Baugebiets "Gärtnerei", Schliengen, OT Liel
 Projektnr.: 6171
 Datum : 16.04.2020



Labornummer	———— MP E1	----- MP E2		
Anteil < 0.063 mm	92.0 %	96.2 %		
Kornfrakt. T/U/S/G	12.0/80.0/7.5/0.5 %	14.0/82.1/3.5/0.3 %		
Entnahmestelle	RKB 1 - RKB 4	RKB 2		
Bodenart	U,fs',t'	U,t'		
Entnahmetiefe	0,0 m - 5,0 m	1,2 m - 5,0 m		
Wassergehalt	-	21.3 %		
Bodenklasse	4	4		